

Prüfbericht *Test report*

BTV 23V30050-1

Datum: 17.04.2023
Date:

Auftraggeber:
Client:

Schmidt Edelstahl GmbH
Heinrich-Schicht-Str. 35

42490 Hückeswagen

Auftrag:
Order:

vom 15.03.2023 eingegangen am 15.03.2023
dated received at

Inhalt des Auftrages:

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden –
DIN EN 16165:2023 - Anhang A
Edelstahlblech "SE-Trios® Verf.12 2,0 mm" in zwei Walzrichtungen

Contents of order:

*Determination of slip resistance of pedestrian surfaces –
DIN EN 16165:2023 - Annex A
Stainless steel panels "SE-Trios® Verf.12 2,0 mm" in two rolling
directions*

Bauprodukt / Probenmaterial:

2 Bodenbeläge 1000 mm x 500 mm aus **SE-Trios® Verf.12 2,0 mm**

Construction product / samples:

2 floor surfacings 1000 mm x 500 mm of **SE-Trios® Verf.12 2,0 mm**

Eingeliefert:

am 20.03.2023

Supplied:

at

Probenahme:

durch Auftraggeber

Sampling:

by client

Kennzeichnung:

- interne Labornummer 50

Marking:

internal laboratory no.

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial Specifications for the samples given by the client

Handelsübliche Bezeichnung:
Commercial designation:

SE-Trios® Verf.12 2,0 mm

Hersteller
Producer:

Schmidt Edelstahl GmbH

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n) Probenmaterial/ Prüfstücke. Entscheidungen zur Konformität erfolgen ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit, siehe Veröffentlichung "Entscheidungsregeln zu Konformitätsaussagen" auf www.lga.de.

The test results only refer to the samples named within this test report. Conformity decisions are made without consideration of measurement uncertainty, see publication "Decision rules on conformity statements" on www.lga.de.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH.
This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an abridged version needs a prior authorization by the LGA Bautechnik GmbH

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.
For order processing we have stored significant data and address. Data protection is guaranteed.

Prüfergebnisse Test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.

The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance

Die Vorbereitung der Prüfbeläge erfolgte durch den Auftraggeber. Der Belag war auf einer Trägerplatte aufgeklebt..

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN 16165:2023-02 - Anhang A (ersetzt DIN 51097:1992-11) durch das akkreditierte Prüflabor LGA Bautechnik GmbH.

Testing according to DIN EN 16165:2023-02 - Annex A (replaces DIN 51097:1992-11) by the accredited testing laboratory LGA Bautechnik GmbH.

Prüftag: 05.04.2023 (Rutschhemmende Eigenschaften)
Date of testing (Slip resistance)

Prüfkörper 1)	Oberflächenbearbeitung	Wert der Prüfungen durch Begehen einer schießen Ebene α barefoot	Zuordnung des Prüfergebnisses zu den Klassen der Rutschhemmung*	
Nr. 1	SE-Trios® Verf.12 2,0 mm längs <i>lengthwise</i>	25°	C	24° ≤ α barefoot
Nr. 2	SE-Trios® Verf.12 2,0 mm quer <i>crosswise</i>	30°	C	24° ≤ α barefoot

1) Angaben des Auftraggebers

Specifications given by the client

* gemäß DIN EN 16165:2023-02 - Nationaler Anhang NB.1

acc. to DIN EN 16165:2023-02 - National annex NB.1

Dieser Prüfbericht gilt auch für andere Blechstärken mit der gleichen Oberflächenbearbeitung

This test certificate is also valid for other sheet thicknesses with the same surface treatment

LGA Bautechnik GmbH
Fachbereich Naturstein

J. Deppisch

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter
ak

A. Klarmann

A. Klarmann, Steintechniker