

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Załącznik nr 3 do IWZ

ZAMAWIAJĄCY:

**Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: **Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**
2. Oznaczenie sprawy: **LBN/OLiOC/36/2025**
3. Nazwa zamówienia **Dostawa artykułów elektrycznych dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK**
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Część I. Zakup 20 sztuk oświetlenia akumulatorowego LED na statywie

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
Zasilanie 7,4V 6600mAh-Li/ŁADOWARKA 230v oraz 12v
Barwa światła biała zimna
Strumień światła min. 93lm/W (5600lm)
Moc minimum 2X30W
Stopień ochrony minimum IP54
Czas świecenia minimum 3h
Czas ładowania maksymalnie 4,5h
2 tryb świecenia 50% - 100%
Statyw w zestawie
Wysokość regulowana min. w zakresie 1500-3400 mm
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
Gwarancja minimum 12 miesięcy
Dostawa w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych

Część II. Zakup 20 sztuk oświetlenia sieciowego LED na statywie

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP
Zasilanie 230 V
Barwa światła biała zimna 5500-6500 K
Strumień świetlny minimum 100 lm/W 25 000 lm
Temperatura pracy w zakresie min. -20/+40°C
Stopień ochrony min. IP65
Dł. Przewodu zasilającego minimum 10 m
Statyw w zestawie
Wysokość regulowana min. W zakresie 1500-3150 mm
Gwarancja minimum 12 miesięcy
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
Dostawa w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych

Część III. Zakup 50 sztuk najazdów kablowych o nacisku min. 20 ton

Produkty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP,

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Długość minimum 100 cm,
Ilość kanałów kablowych minimum 1
Nośność minimum 20 000 kg
Wymiary kanału kablowego minimum 5x5 cm
Temperatura pracy w zakresie min. -30 +60 °C
Możliwość łatwego łączenia
Gwarancja minimum 12 miesięcy
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
dostawa w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych

Część IV. Zakup 10 sztuk rozdzielnic elektrycznych uniwersalnych

Produkty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP

Specyfikacja:

Rozdzielnica hermetyczna umieszczona na stojaku metalowym wyposażonym w kółka transportowe
Klasa szczelności rozdzielnic IP66
Przewód przyłączeniowy z wtyczką 32A 5x6mm² o długości min. 1,5m

Gniazda elektryczne:

4 x Gniazdo 230V/16A IP44
2 x Gniazdo tablicowe 16A/5P 400V IP44
1 x Gniazdo tablicowe 32A/5P 400V IP44

W rozdzielnicy zamontowany licznik energii elektrycznej 3 fazowy
Na stojaku umieszczony naświetlacz LED min 10W

Wyłącznik różnicowo prądowy 40A 4p 30mA RCCB VDE/CE
Wyłącznik nadprądowy C32A 3p 10kA VDE /CE
Wyłącznik nadprądowy C16A 3p 10kA VDE /CE
Wyłącznik nadprądowy C16A 1p 10kA VDE /CE
Wyłącznik nadprądowy B6A 1p 10kA VDE /CE (naświetlacz)