

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2025 r

1. # 6 Zamówienie dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK

***„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.***

**Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
2. Oznaczenie sprawy: DLN/OLiOC/27/2025
3. Nazwa zamówienia: Dostawa Agregatów Prądotwórczych 16,5 KW szt. 2 dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
4. Opis przedmiotu zamówienia:
 - Agregaty prądotwórcze 16,5 KW
 - Zastosowanie: Mobilne źródło energii, praca w terenie

Zamawiający – Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu: Agregaty Prądotwórcze dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Termin składania ofert do zamówienia do 11 grudnia 2025 r

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatów prądotwórczych o mocy 16,5 KW w ilości 2 sztuk dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dostawa siedziby zamawiającego.

I. Zamawiający przedstawia poniższą listę wymagań minimalnych dla urządzeń typu przenośna stacja zasilania.

Parametry techniczne

Agregaty prądotwórcze powinny spełniać następujące minimalne parametry:

1. **Moc znamionowa:** 16,5 kW (trójfazowa).
2. **Rodzaj silnika:** wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, chłodzony cieczą lub powietrzem.
3. **Napięcie wyjściowe:** 400/230 V, 50 Hz.
4. **Regulacja napięcia:** automatyczna AVR.
5. **Rozruch:** elektryczny, z akumulatorem w zestawie.
6. **Zbiornik paliwa:** zapewniający min. 8–10 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
7. **Poziom hałasu:** zgodny z obowiązującymi normami, max. ok. 65–75 dB(A) w odległości 7 m (w zależności od obudowy).
8. **Obudowa:** wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy zewnętrznej.
9. **Wyposażenie:**
 - panel sterowania z wyświetlaczem parametrów pracy,
 - zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarceniowe,
 - licznik motogodzin,
 - wyjścia 400 V i 230 V,
 - system automatycznego wyłączenia przy niskim poziomie oleju

3. Zakres dostawy

W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy agregatów prądotwórczych do siedziby zamawiającego,
- wykonania pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzenia prób funkcjonalnych,
- przeszkolenia wskazanych pracowników w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji,
- dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, kart katalogowych, dokumentów gwarancyjnych, protokołów testów,
- przekazania deklaracji zgodności CE.

4. Warunki jakościowe i gwarancja

1. Agregaty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą.
2. Minimalny okres gwarancji: **24 miesiące** lub **1000 motogodzin** – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w tym dostępności części zamiennych przez min. 5 lat.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zawierającego potwierdzenie:

- dostawy pełnego wyposażenia,
- pozytywnego wyniku testów uruchomieniowych,
- przekazania dokumentów technicznych i gwarancyjnych.

Każdy z agregatów oznaczony dwustronnie logotypem PCK

Podpisano przez:

Ewa Duda

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:

Dyrektor
Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża


Ewa Duda