

PERIODIEKE CONTROLES/ONDERHOUD DOOR DE BEHEERDER VAN HET LOKAAL	periodiciteit
Er is een sluitronde (deuren en ramen dicht, lichten uit, verwarming uit) om mogelijke brandstichters of vandalen buiten te houden en om risico's voor ontstaan van vuur tijdens afwezigheid te beperken	<i>wekelijks</i>
Er staan géén gasflessen (ook campinggas) binnen.	<i>wekelijks</i>
De filters van afzuigkappen worden gereinigd.	<i>3-maandelijks</i>
Alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen (draagbare blustoestellen, brandhaspels, brandmeldknoppen, branddeken...) bevinden zich op hun plaats . De veiligheid bij brandblussers is niet verbroken.	<i>3-maandelijks</i>
Controle of alle vluchtroutes volledig vrij zijn en of de nooddeuren steeds open gaan.	<i>3-maandelijks</i>
Controle op de goede werking van de versliesstroomschakelaar.	<i>3-maandelijks</i>
Controle of het rookverbod nageleefd wordt en de verboden-te-roken-signalisatie duidelijk zichtbaar blijft.	<i>3-maandelijks</i>
Controle op een beperking van decoratiemateriaal.	<i>3-maandelijks</i>
Controle of de produkten met gevaarlijke eigenschappen zich in de daarvoor voorziene kast/kist bevinden.opslag brandbare materialen	<i>3-maandelijks</i>
Controle op de goede werking van het brandevacuatiesignaal.	<i>3-maandelijks</i>
Controle op orde en netheid.	<i>3-maandelijks</i>
Controle op de goede werking van de detectoren.	<i>3-maandelijks</i>
Controle of de gebruikersmap aanwezig is in het lokaal én volledig en up-to-date is: evacuatieplan, brandveiligheids- en evacuatieinstructies, elektriciteitsplan + eendraadsschema, gebruik toestellen, noodnummers, maximale bezetting gebouw	<i>3-maandelijks</i>
Controle op de correcte werking van de veiligheidsverlichting.	<i>jaarlijks</i>
Controle of het evacuatieplan nog ophangt op de daarvoor voorziene plaatsen.	<i>jaarlijks</i>
Controle van de Lokalenmap op volledigheid van documenten: brandinspectieverslag, verslagen van keuringen gas, elektriciteit, stookolie, kleine blusmiddelen, dit	<i>jaarlijks</i>
Controle of de voorziene compartimentering (voor grotere gebouwen) nog steeds in orde is.	<i>5-jaarlijks</i>
Controle of de wand-plafond- en muurbekleding nog voldoet aan de eisen.	<i>5-jaarlijks</i>

PERIODIEKE CONTROLES/ONDERHOUD DOOR EXPERTEN	
Controle van de brandbestrijdingsmiddelen door een bevoegde firma (Externe Dienst voor Technische Controles).	<i>jaarlijks</i>
Keuring gasinstallatie en gastoestellen door een bevoegde firma (Externe Dienst voor Technische Controles).	<i>2-jaarlijks</i>
Keuring van de elektrische installatie door een bevoegde firma (Externe Dienst voor Technische Controles).	<i>5-jaarlijks</i>
Controle en reiniging van kokers voor afzuigkappen en rookafvoerkanalen .	<i>jaarlijks</i>
Keuring van de stookolie-installatie en -opslag volgens de geldende normen.	<i>zie www.jeugdlokalen.be</i>

CONTROLES DOOR EXPERTEN BIJ NIEUWBOUW/VERBOUWING/UITBREIDING	
Bij elke nieuwe gasinstallatie of bij elke uitbreiding wordt opnieuw een keuring gedaan.	<i>nieuwe installatie of uitbreiding</i>
Bij elke nieuwe elektrische installatie of bij elke verzwaring of uitbreiding wordt opnieuw een keuring gedaan door een bevoegde firma (Externe Dienst voor Technische	<i>nieuwe installatie of uitbreiding</i>