

Groothandelsgebouw  
Weena 723, Ingang C, 1e etage  
Postbus 29036 3001 GA Rotterdam

**AANTEKENEN**

De burgemeester van de gemeente Binnenmaas  
mr. Drs. A. Borgdorff  
Postbus 5455  
3299 ZH MAASDAM

Behandelaar: ir. H. van der Veen  
Telefoon 010-2244341  
Fax 010-2244485

**Veiligheid gerepareerde leidingen Heinenoord**

Datum	Kenmerk
19 oktober 2007	2007103858-HVE

19 OKT. 2007

Geachte heer Borgdorff,

U heeft mij per mailbericht d.d. 18 oktober 2007 verzocht om mijn oordeel te geven over de veiligheid van de buisleidingenstraat in uw gemeente naar aanleiding van het recente incident nabij de Oude Maas waarbij gas is ontsnapt.

Mijn dienst stelt op dit moment, in samenwerking met andere betrokken overheidsorganen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onderzoek in naar de oorzaak van het incident zoals zich dat heeft voorgedaan.

U informeert naar de veiligheidssituatie op dit moment. Zoals u weet zijn twee leidingen bij het incident betrokken geweest, namelijk een waterstofleiding en een leiding waarin ethyleenoxide wordt verpompt. Voor zover nu bekend is, bleek de waterstofleiding lek te zijn. Naar de lekdichtheid van de ethyleenoxideleiding wordt nog een onderzoek ingesteld. Inmiddels zijn beide leidingen gerepareerd en zijn de leidingen weer in gebruik genomen dan wel gereed voor gebruik.

Ik wijs er op dat de verantwoordelijkheid voor het veilig exploiteren (en dus ook het deskundig repareren) van de leidingen primair ligt bij de eigenaren van de leiding en de stichting die de buisleidingenstraat beheert.

Ik heb mij, vanuit mijn bevoegdheid als toezichthouder, op de hoogte gesteld van de aard en ernst van het incident en de wijze waarop de reparaties zijn uitgevoerd.


Mijn voorlopige conclusie is dat, hoe onwenselijk (en mogelijk verwijtbaar) de lekkage in deze leidingen ook is geweest, er sprake was van een beperkte gasontsnapping. Na de verrichte reparaties is er, mijns inziens, op dit moment geen sprake van een verhoogd risiconiveau voor de omwonenden rondom de plaats waar zich het incident heeft afgespeeld.

Daarom acht ik geen redenen aanwezig om het in gebruik nemen van de leidingen te ontraden of te verbieden.



Zoals gezegd zal nader onderzoek in detail moeten duidelijk moeten maken wat er precies is gebeurd en welke maatregelen moeten worden getroffen om incidenten zoals deze in de toekomst te voorkomen. De wijze van reparatie van de leidingen maakt onderdeel uit van het onderzoek. Uw gemeente zal bij het onderzoek worden betrokken.

Hoogachtend,  
de inspecteur,



drs. J.C. van Scherpenzeel