


Meißener Stadtwerke GmbH Karl-Niesner Straße 1 01662 Meißen	Formular (FO)	
FO-221 G Jahres-Checkliste Gas gemäß TRGI 2018		

Jahres-Checkliste Gas

Beschreibung der zu überprüfenden Einrichtungen	Ja	Nein
Absperreinrichtung an Hausanschluss und Gaszählerplatz frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckenführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Gasleitungen gut befestigt? Werden sie durch nichts belastet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Lüftungsöffnungen an Verkleidung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellungsraums der Gasgeräte offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie vor der Installation eines Abluftwäschetrockners oder einer Dunstabzugshaube mit einem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Schlauchleitung vom Gasherd zur Gassteckdose ohne Knick und ist diese weit genug von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Flamme am Gasgerät sichtbar? Wenn ja, welche Farbe hat sie? Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiten Ihre Gasgeräte ohne auffällige Geräusche, ohne Rußspuren und ohne auffälligen Geruch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet, dann ist Ihre Gasanlage augenscheinlich in Ordnung.

Haben Sie eine Frage mit „Nein“ beantwortet, dann setzen sie sich umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb in Verbindung.

Ort, Datum

X
Unterschrift