



ISTITUTO  
GIORDANO



Istituto Giordano S.p.A.  
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy  
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540  
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it  
Cod. Fisc./P.Iva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.  
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766  
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice n. RN01RF01 del 13/05/2010 (G.U. n. 126 del 01/06/2010)

## CERTIFICATO DI PROVA N. 338322/RF6767

Pratica n. 69817

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **materiale di arredamento**

**prodotto da:** BUZZISPACE NV - Via Groeningenlei, 141/143 - 2550 ANTWERP-KONTICH - Belgio;

**denominato:** SERIE BUZZIVILLE IMBOTTITI MODELLO BENCH;

**impiegato come:** mobile imbottito;

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9175 e UNI 9175/FA1, la

### CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

**1 IM (uno i emme)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/11/2016

Il Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



L'Amministratore Delegato

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**Arch. Sara Lorenza Giordano**

Comp. FM  
Revis.

Il presente certificato di prova è composto da n. 1 foglio ed è integrato da n. 1 allegato con i risultati di prova e dalla documentazione tecnica del produttore.

Foglio  
n. 1 di 1


ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01						
RAPPORTO DI PROVA n. 338322/RF6767		PRATICA n. 69817				
materiale di arredamento		Denominazione commerciale: SERIE BUZZVILLE IMBOTTITI MODELLO BENCH				
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 9175 e UNI 9175/FA1						
Descrizione:		mobile imbottito costituito come da documentazione tecnica allegata				
Risoluzioni applicate:		n. 24 del 28/11/1994				
Preparazione:		UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D"				
Materiale sottoposto a prova		Esito prove per i vari tempi di innesco				
Descrizione	Provetta [n.]	20 s	80 s	140 s		
Imbottitura	1	Positivo				
	2	Positivo				
Manufatto completo	1	Positivo				
	2	Positivo				
	1				Positivo	
	2				Positivo	
	3	//				
	1					Positivo
	2					Positivo
	3	//			//	

Note: – parte sottoposta a prova: sedile e schienale.

Data: 22/11/2016



Il Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01						
RAPPORTO DI PROVA n. 338322/RF6767		PRATICA n. 69817				
materiale di arredamento		Denominazione commerciale: SERIE BUZZVILLE IMBOTTITI MODELLO BENCH				
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 9175 e UNI 9175/FA1						
Descrizione:		mobile imbottito costituito come da documentazione tecnica allegata				
Risoluzioni applicate:		n. 24 del 28/11/1994				
Preparazione:		UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D"				
Materiale sottoposto a prova		Esito prove per i vari tempi di innesco				
Descrizione	Provetta [n.]	20 s	80 s	140 s		
Imbottitura	1	Positivo				
	2	Positivo				
Manufatto completo	1	Positivo				
	2	Positivo				
	1				Positivo	
	2				Positivo	
	3	//				
	1					Positivo
	2					Positivo
	3	//	//			

Note: – parte sottoposta a prova: scocca e retroschienale.

Data: 22/11/2016



Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)

